

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№RU C-RU.АД67.В.00051/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020607

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ-Сервис», ОГРН: 1025001626572
Юридический адрес: 140104, Московская область, город Раменское, улица 100-й Свирской Дивизии, дом 48, РОССИЯ.
Фактический адрес: 140104, Московская область, город Раменское, улица 100-й Свирской Дивизии, дом 48, РОССИЯ,
телефон: +74957222916, адрес электронной почты: stms@stms.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СТМ-Сервис»
Юридический адрес: 140104, Московская область, город Раменское, улица 100-й Свирской Дивизии, дом 48,
РОССИЯ. Фактический адрес: 140104, Московская область, город Раменское, улица 100-й Свирской Дивизии, дом
48, РОССИЯ, телефон: +74957222916, адрес электронной почты: stms@stms.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН
1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по
аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные дымогазонепроницаемые глухие и
со стыковочным узлом: однопольные глухие типа ДП-СТМ-EIS60-1, с
одним стыковочным узлом типа ДП-СТМ-EIS60-СУ-1-1, и с двумя
стыковочными узлами типа ДП-СТМ-EIS60-СУ-1-2; габаритными
размерами по высоте от 1600 мм до 2700 мм и ширине от 700 мм до 1150
мм, двупольные глухие типа ДП-СТМ-EIS60-2, с одним стыковочным узлом
типа ДП-СТМ-EIS60-СУ-2-1, и двумя стыковочными узлами типа ДП-СТМ-
EIS60-СУ-2-2 габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2700 мм и
ширине от 1100 мм до 1850 мм., толщиной полотна не менее 60мм,
выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-58257695-2018
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 25.12.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-
ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ,
от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк №
0017291)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № БЦ19-03-29/2 от 29.03.2019 г., № БЦ19-04-01/1 от 01.04.2019 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул.
Гиганта, дом 2;
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от
15.02.2019 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

01.04.2019

по

31.03.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Handwritten signature of S.A. Sapronova

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

Ю.Б. Ненашев

инициалы, фамилия